



**Dichtheitsprüfprotokoll für bestehende
Grundstücksentwässerungsleitungen
gem. ATV-Regelwerk M 143, Teil 6 bzw. DIN 1986, Teil 30
Prüfverfahren: Wasserdruckprüfung**

Stadt: Frankenthal Ortsteil:
Straße: Haus Nr:
Eigentümer:
Aktenzeichen: Datum: _____._____. 200__

Prüfverfahren: Wasser: Prüfzeit gem. M 143 Teil 6: **15 Min**

Rohrmaterial: DN DN DN

Leitungslängen: L1 m L2 m L3 m

Wasserverlust
zulässig: ltr. Wasserverlust
ist: ltr.

Füllzeit der
Leitung: von ____ : ____ Uhr bis ____ : ____ Uhr

Prüfzeit der
Leitung: von ____ : ____ Uhr bis ____ : ____ Uhr

Tag der Prüfung: _____._____.200__ Protokollführer:

Prüfung bestanden: Ja Nein

Wiederholungsprüfung erforderlich: Ja Nein

Kriterien Wasserdruckprüfung:

Prüfdruck: **50 mbar** (50 cm) über dem Rohrscheitel am höchsten Punkt des Prüfobjektes

Zulässige Wasserzugabe: pauschal **0,2 l/m²** benetzter Rohroberfläche

Prüfzeit: **15 Minuten**

..... Datum: _____._____.200__
Unterschrift Firma

..... Datum: _____._____.200__
Protokollführer / Sachkundiger

Dem Protokoll ist ein Lageplan über den Leitungsverlauf beizufügen!